

УТВЕРЖДАЮ



Если сада Nursultan

Nursultan 7 Игесенова Г.С.

«01» ноября 2022 г.

Инструкция
для дежурного (оперативного) персонала

1. **Дежурный (оперативный) персонал (работники охрannого агентства) должен знать:**
 - тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте;
 - наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
 - порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
 - порядок ведения оперативной документации;
 - порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте.
2. **Действие дежурного (оперативного) персонала при срабатывании АПС:**
 - 2.1. При срабатывании АПС визуально осмотреть зону срабатывания сигнализации, согласно «Список номеров шлейфов с указанием наименования защищаемых шлейфами помещений», обращая внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);
 - 2.1.1. При выявлении явных признаков пожара (задымление, запах горения или тления и т.п.):
 - необходимо сообщить о пожаре в противопожарную службу по номеру телефона «101» или «112»;
 - немедленно сообщить непосредственному руководителю и в администрацию объекта;
 - открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания, отключить электрооборудование;
 - организовать эвакуацию людей, согласно планов эвакуации;
 - держать двери в помещении очага пожара закрытыми, а окна открытыми;
 - выполнить действия по тушению первичными средствами пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара;
 - по прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной эвакуации людей, месте расположения первичного очага пожара, а также о результатах действий по тушению первичного очага.
 - 2.1.2. Проконтролировать по светодиодам приборам индикации (светодиоды зеленого цвета) включение системы пожаротушения, оповещение людей о пожаре. А в случае необходимости, перевести аппаратуру в ручной режим и оповестить обслуживающий персонал голосом, для организации быстрой и своевременной эвакуации людей из здания или передачи дополнительных инструкций.
 - 2.2. При срабатывании АПС в случае неисправности – «ложное срабатывание» (мигает поочередно красно-зеленым сигналом на панели прибора индикации, звуковой сигнал на панели прибора) визуально осмотреть зону срабатывания сигнализации, согласно «Список номеров шлейфов с указанием наименования защищаемых шлейфами помещений», обращая внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);
 - 2.2.1. При выявлении ложного срабатывания АПС работнику охрannого агентства отправить заявку по телефону в (обслуживающую организацию), которая, согласно договора, производит работы по проверке, обслуживанию и ремонту АПС и сделать соответствующую запись в журнале «Учет отказов и неисправностей систем и установок пожарной автоматики».